

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: ugpnmagadan1@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-158, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 73/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
В помещениях и на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 30» по адресу: г. Магадан, ул. Якутская, 7 корпус 1

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.)

И.о. директора МАОУ «Гимназия № 30» Софийская Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Зам. начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России
по Магаданской области Чайковского Александра Петровича № 73 от «25» мая 2017г.

(наименование органа ГПН)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 10 ч. 00 мин. «23» июня 2017г. по 11 ч. 30 мин. «23» июня 2017 г.
проведена **плановая** выездная проверка государственным инспектором г. Магадана по пожарному
надзору Быкановой Алиной Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» по
адресу: г. Магадан, ул. Якутская, 7 корпус 1

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора МАОУ «Гимназия № 30» Софийской Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(п. 20 ПП РФ ППР № 390)	19.07.2017	