

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану
685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 695-178, e-mail: ondmagadan1@mail.ru
(адрес, телефон, e.mail)

г. Магадан

(место составления акта)

« 06 » июня 20 19 г.

(дата составления акта)

16:50

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 141

По адресу: г. Магадан, ул. Якутская, 7 корпус 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Магадана по пожарному надзору Быкова И.В. № 141 от «24» мая 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

Была проведена плановая, выездная, документарная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» (МАОУ «Гимназия № 30»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06" июня 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 06.06.2019 г. 15⁰⁰

Директор МАОУ «Гимназия № 30» Фризон Т.В.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Быканова Алина Александровна, начальника сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Магаданской области Ли Игорь Климентьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ «Гимназия № 30» Фризон Татьяна Викторовна, и.о. заместителя директора по АХР Мусько Мария Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 82, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.8. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п. 3.9 НПБ 104-03- нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Данное нарушение выявлено в 2017 году при проведении плановой проверки (Акт № 73 от 23.06.2017, предписание № 73/1/1 от 23.06.2017). исх. №75-2-5-15 от 11.02.2019. Срок исполнения предписания -15.08.2019 г. На момент проведения плановой проверки в 2019 году срок исполнения предписания не истек.

- Не согласованы проверяемым лицом в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности (Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");

- Расстояние между смежными приемно-контрольными приборами, установленные на стене в помещении охраны, составляет не более 30 мм. (п. 13.14.8 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования»);

- Извещатели дымовые (выборочно проверенные) находятся в запыленном и частично окрашенном состоянии (пункт 63 ППР).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписание № 141/1/1 от 06.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Быканова А.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Ли И.К.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Гимназия № 30» Фризон Т.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» июня 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)